



- OZNACZENIA:
- INSTALACJA FREONOWA RURY MIEDZIANE CIECZ/GAZ
 - INSTALACJA FREONOWA WYPARKI RURY MIEDZIANE
 - PP Ø32 ±1,0% INSTALACJA SKROPLIN RURY PP ŚREDNICA ORAZ SPADEK
 - DIS-22-1G TRÓJNIK SYSTEMOWY INSTALACJI FREONOWEJ
 - RUROCIĄG CIECZOWY 9,52x15,88
 - RUROCIĄG GAZOWY 9,52x15,88
 - FDK15KXZE1 JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA ŚCIENNA SYSTEMU KLIMATYZACJI VRV NALEŻY DOPOSAŻYĆ W POMPKE SKROPLIN
 - PILOT PRZEWODOWY W DOSTAWIE PRODUCENTA PROPONOWANA LOKALIZACJA PIŁOTA OBOK WŁĄCZNIKÓW ŚWIATŁA, OSTATECZNĄ LOKALIZACJĘ PANELU NALEŻY UZGODNIĆ Z INWESTOREM

Branżowe Biuro Projektowe

BIPROJEKT Sp. z o.o.
ul. Pabianicka 26A lok.5, 04-219 Warszawa,
tel.: (22) 378-12-89, e-mail: biuro@biprojekt.com.pl
www.biprojekt.com.pl

Obiekt

**PIT-RADWAR SPÓŁKA AKCYJNA
UL. POLIGONOWA 30
04-051 WARSZAWA
dz. ew. nr 4/42 obr. 3-05-21,
WARSZAWA, Praga Południe**

Inwestor

**PIT-RADWAR SPÓŁKA AKCYJNA
UL. POLIGONOWA 30
04-051 WARSZAWA**

Projektant	Nr uprawnień	Podpis
mgr inż. Aneta Głowacka	MAZ/0581/PBS/17	
Zespół projektowy	Nr uprawnień	Podpis
mgr inż. Milena Bińkowska		
Weryfikator	Nr uprawnień	Podpis
mgr inż. Paweł Budziak	MAZ/0411/POOS/09	

Temat

**DOPOSAŻENIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W BUD. 9A NA TERENIE SPÓŁKI PRZY UL. POLIGONOWEJ 30 W WARSZAWIE,
W UKŁAD KLIMATYZACJI, Z ZAIZOLOWANIEM WEWNĘTRZNYCH KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH ORAZ WYNIESIENIEM SKRAPLACZA WYPARKI NA DACH**

Tytuł

**INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI
RZUT ANTRESOLI
INSTALACJA FREONOWA**

Numer rysunku

IS-03

Branża	Faza	Skala	Edycja	Data
S	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY	1:100	A	13.01.2019